



Modane, le 23 janvier 2006

Communiqué

Incident technique au tunnel du Fréjus

Le lundi 23 janvier vers 18 heures, le tunnel du Fréjus a été totalement fermé à la circulation suite à un dégagement de fumée dans le poste haute tension n° 3, situé derrière l'abri n°1, à 1,5km environ de l'entrée française de l'ouvrage. Le déclenchement du Plan de Secours Binational a été aussitôt demandé.

La situation a été rapidement maîtrisée par les pompiers sécurité du tunnel et les services publics de secours, le Plan de Secours Binational a été levé à 19h30. La réouverture est intervenue à 20h15, après la visite de tous les abris, l'évacuation des véhicules de l'ouvrage et l'intervention sur les installations techniques de l'ouvrage.